

График проведения работ

дата	Краткое описание
2024год *с последующей периодичностью	Обход объекта Осмотр объекта Ревизия запорной арматуры на ГВС и теплосети ППР теплообменного оборудования и ГВС Профилактические осмотры и текущие ремонты кровли, наружных и внутренних стен строения Контроль параметров теплосети по температуре и давлению Чистка оборудования от пыли и грязи

Периодичность по основным видам работ составляет:

- Обход и осмотр объекта теплового и ГВС оборудования- ежедневно
- Ревизия «запорной» арматуры системы теплоснабжения и ГВС - 1 раз в 6 месяцев;
- ППР теплообменного оборудования и ГВС – 1 раз в год;
- Профилактические осмотры и текущие ремонтные работы по кровле, наружных и внутренних стен строения - 1 раз в год;
- Контроль параметров теплосети по температуре и давлению – ежедневно;
- Чистка оборудования от пыли и грязи – 1раз в 6 месяцев.